

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

vastavalt järgmise määruse (EL) lisale III: 305/2011 (ehitustoodete määrus) III lisale

Hilti Firestop Putty Disc CFS-D 25

Nr Hilti CFS-D 25

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Hilti Firestop Putty Disc CFS-D 25

2. Kavandatud kasutusala:

Tuletõkke- ja tihendustoode läbiviigu tihenditele, vt ETA-16/0050 (25.06.2020)

Kaablite läbiviigid	Kaablid, kaablikõrid
Toru läbiviik	Väikesed vasktorud

3. Tootja:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtensteini Vürstiriik

4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

Süsteem 1

5. Euroopa hindamisdokument:

EAD 350454-00-1104

Euroopa tehniline hinnang:

ETA-16/0050 (25.06.2020)

Tehnilise hindamise asutus:

UBAtc – Union Belge pour l'Agrément technique construction

Teavitatud asutus(ed):

MPA Braunschweig, nr 0761

6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Deklareeritud toimivus /	Ühtlustatud tehniline kirjeldus / tõendamismeetod
Tuletundlikkus	Klass E	EN 13501-1
Tulepüsivus	vt ETA-16/0050 (25.06.2020)	EN 13501-2
Õhumüra isolatsioon	vt ETA-16/0050 (25.06.2020)	EN ISO 717-1 Rw (C; Ctr) = 62 (-2;-7) dB – kaabliga ja ilma
Vastupidavus ja hooldatavus	Tüüp: Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ ja Z ₂	EAD 350454-00-1104
Toote omadused	vt ETA-16/0050 (25.06.2020)	EAD 350454-00-1104

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja eespool nimetatud tootja. Tootja nimel allkirjastanud:

Stefan Juli
Product Manager
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation

Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation