

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

vastavalt järgmise määruse (EL) lisale III: 305/2011 (ehitustoodete määrus)

Hilti Brandschutzfugenspray CFS-SP WB (CW)

Nr. Hilti CFS-SP WB (CW)

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Hilti Brandschutzfugenspray CFS-SP WB

2. Kavandatud kasutusotstarve:

Tuletõkke- ja tihendustoode lineaarvuukidele ja avaustele, vt ETA-11/0343 (26.11.2020)

Perimeetri tihend	Perimeetri tihend jäikade põrandaplaatide ja rippseinte vahel
-------------------	---

3. Tootja:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

Süsteem 1

5. Euroopa hindamisdokument:

EAD 350141-00-1106

Euroopa tehniline hinnang:

ETA-11/0343 (26.11.2020)

Tehnilise hindamise asutus:

Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)

Teavitatud asutus:

MPA-Braunschweig, nr 0761

6. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Deklareeritud toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus / töendamismeetod	
Tuletundlikkus	Klass E	EN 13501-1	
Tulepüsivus	Vt ETA-11/0343 (26.11.2020)	EN 13501-2	
Õhuläbilaskvus		EN 1026	
Veeläbilaskvus		EAD 350141-00-1106	
Ohtlike ainete sisaldus, heide ja/või vabanemine		EN 16516	
Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus		EAD 350141-00-1106	
Löögi-/liikumiskindlus		EOTA TR 001	
Nake		EAD 350141-00-1106	
Vastupidavus ja hooldatavus		Tüüp Y ₁	EOTA TR 024
Rippfassaadide liikumiskatsed või perimeetri tihendid		Vt ETA-11/0343 (26.11.2020)	EAD 350141-00-1106
Õhumüra isolatsioon			EN ISO 10140-1

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja vastutusel allkirjastanud:

Cynthia Mikhael
Product Manager
Business Fire Protection
Hilti Corporation

27.09.2021

Martin Althof
Head of Quality
Business Fire Protection
Hilti Corporation

DoP_et_03-03_00000002513_Hilti CFS-SP WB CW