

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

vastavalt järgmise määruse (EL) lisale III: 305/2011 (ehitustoodete määrus)

Hilti Tulekindel kork CFS-PL

Nr. Hilti CFS-PL

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Hilti Tulekindel kork CFS-PL

2. Kavandatud kasutusala:

Tuletõkke- ja tihendustoodete läbiviigu tihenditele, vt ETA-13/0125 (16.04.2018)

Kaablite läbiviigud	Kaablid, kaablikimbud, kaablitorud
---------------------	------------------------------------

3. Tootja:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

Süsteem 1

5. Euroopa hindamisdokument:

EAD 350454-00-1104

Euroopa tehniline hinnang:

ETA-13/0125 (16.04.2018)

Tehnilise hindamise asutus:

OIB Austrian Institute of Construction Engineering

Teavitatud asutus(ed):

MPA Braunschweig, nr 0761

6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Deklareeritud toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus / tõendamismeetod
Tuletundlikkus	Klass E	EN 13501-1
Tulepüsivus	vt ETA-13/0125 (16.04.2018)	EN 13501-2
Õhuläbilaskvus		Toimivust pole hinnatud
Veeläbilaskvus		Toimivust pole hinnatud
Ohtlike ainete sisaldus, heide ja/või vabanemine		Toimivust pole hinnatud
Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus		Toimivust pole hinnatud
Löögi-/liikumiskindlus		Toimivust pole hinnatud
Nake		Toimivust pole hinnatud
Vastupidavus	Y ₁	EAD 350454-00-1104
Õhumüra isolatsioon	vt ETA-13/0125 (16.04.2018)	EN ISO 10140-1 ja EN ISO 10140-2, EN ISO 717-1
Soojusomadused		EN 12667:2001
Veeauru läbilaskvus		Toimivust pole hinnatud

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ülalnimetatud tootja. Tootja poolt ja vastutusel allkirjastanud:

Markus Schneider
Head of BU Code, Approval & Regulation
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation

Luca Sironi
Head of Marketing
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation