

# TOIMIVUSDEKLARATSIOON

vastavalt järgmise määruse (EL) lisale III: 305/2011 (ehitustoodete määrus)

## Hilti tuletõkkehülss CFS-SL GA

Nr Hilti CFS-SL GA

**1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**

Hilti tuletõkkehülss CFS-SL GA

**2. Kavandatud kasutusala:**

Tuletõkke- ja tihendustoode läbiviigu tihenditele, vt ETA-20/1234 (19.02.2024)

Kaabli ja kaablitoru läbiviigid	Kaablid, kaablikimbud, kaablitorud ja kaablitorude kimbud
---------------------------------	---

**3. Tootja:**

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

**4. AVCP süsteem:** süsteem 1

**5. Euroopa hindamisdokument:**

EAD 350454-00-1104 „Tuletõkke- ja tihendustooted – läbiviigutihendid”

**Euroopa tehniline hinnang:**

ETA-20/1234 (19.02.2024)

**Tehnilise hindamise asutus:**

ETA-Danmark A/S

**Teavitatud asutus(ed):**

MPA-Braunschweig, nr 0761

**6. Deklareeritud toimivus:**

Põhiomadused	Deklareeritud toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus / tõendamismeetod	
Tuletundlikkus	Klass E	EN 13501-1	
Tulepüsivus	vt ETA-20/1234, (19.02.2024)	EN 13501-2	
Õhuläbilaskvus		EN 1026	
Veeläbilaskvus		Toimivust pole hinnatud	
Ohtlike ainete sisaldus, heide ja/või vabanemine		EN 16516	
Mehaaniline vastupidavus ja stabiilsus		Toimivust pole hinnatud (NPA)	
Löögi-/liikumiskindlus		Toimivust pole hinnatud (NPA)	
Nake		Toimivust pole hinnatud (NPA)	
Soojusomadused		Toimivust pole hinnatud (NPA)	
Vastupidavus ja hooldatavus		Tüüp: Z <sub>2</sub>	350454-00-1104
Õhumüra isolatsioon			Toimivust pole hinnatud
Veeauru läbilaskvus		Toimivust pole hinnatud	

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja üldnimetatud tootja. Tootja poolt ja vastutusel allkirjastanud:

Markus Schneider  
Head of BU Code, Approval & Regulation  
Business Unit Fire Protection  
Hilti Corporation

Luca Sironi  
Head of Marketing  
Business Unit Fire Protection  
Hilti Corporation